



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ №192

Выдан 31 марта 2026 г.

Наименование организации -изготовителя ООО "Эксон"

Адрес, телефон, факс изготовителя 241004, Брянская область, м.р-н Брянский, с.п. Свенское, п Свень-Транспортная, ул Зеленый Бор, д. 36, тел.: 75-83-62

Потребитель _____

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСТ В25 П4 F200 W8 ГОСТ7473-2010

Удобоукладываемость бетонной смеси на заводе изготовителе и у места укладки, см' ОК -16-20

Номер состава бетонной смеси № 7,6

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей,ч-мин 3 (180)

Знак соответствия (регистрационный номер декларации о соответствии)
РОСС RU Д-RU.PA01.В.04973/26 от 24.02.2026

Дата и время отправки бетонной смеси 31.03.2026 35,000 куб.м.

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие в возрасте 28 суток 100%

Другие показатели бетона (при необходимости) _____

Требуемая прочность бетона, МПа 32,6

Наименование, масса (объем) добавки, кг (л) ПФМ-НЛК

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение, Бк/кг I класс;
цемент - не более 370(Бк/кг) -77,9; песок - не более 28,3±4,8 Бк/кг; щебень - 115,0 Бк/кг

Наибольшая крупность заполнителя, мм щебень гранитный 5-20

Идентификатор гос. контракта: _____

ПРИМЕЧАНИЕ.

Предприятие гарантирует класс и требуемые характеристики бетона в возрасте 28 сут.(хранение образцов в нормальных условиях) при соблюдении условий и времени транспортировки бетонной смеси до места укладки, выполнений требований при укладке бетонной смеси и уходе за уложенным бетоном, согласно нормативным документам (СП 70.13330.2012)

Начальник
лаборатории



/Тормышева О.Б./